

PŮVODNÍ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU (nařízení vlády č. 118/2016 Sb.)
dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU (nařízení vlády č. 117/2016 Sb.)

Výrobce : Protronix s.r.o., Pardubická 177, 537 01 Chrudim

Zařízení: Čidlo kvality vnitřního vzduchu

Typové označení: NL-ECO

Popis zařízení: Prostorové čidlo kvality vnitřního vzduchu s měřením CO₂, iVOC, RH, napájením 12-24 V DC, výstup 0-10V, 1x spínací relé, design NL

Specifikace variant – typové označení:

NL-ECO-CO₂ - Prostorové čidlo oxidu uhličitého

NL-ECO-iVOC – Prostorové čidlo organických výparů

NL-ECO-RH – Prostorové čidlo relativní vlhkosti

splňuje požadavky:

Směrnice 2014/35/EU (Nařízení vlády č. 118/2016 Sb.)

Směrnice 2014/30/EU (Nařízení vlády č. 117/2016 Sb.)

Seznam harmonizovaných norem použitých při posuzování shody:

ČSN EN 60730-1 ed.2:2001

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3:2013

ČSN EN 55032 ed.3:2017

ČSN EN 50561-1


ČSN EN 55024 ed.2:2011

Osoba oprávněná k vypracování původního ES prohlášení o shodě: M. Kučera

Toto prohlášení o shodě je původní ES prohlášení o shodě.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 19

V Chrudimi dne 20.5.2019.


Protronix s.r.o., Pardubická 177•537 01 Chrudim
IČ: 25982754 • DIČ: CZ25982264
Tel.: +420 469 625 190 • Fax: +420 469 625 191
www.protronix.eu

Osoba pověřena vypracováním
původního ES prohlášení o shodě


Ing. Miloš Žáček jednatel společnosti
Tel.: +420 469 625 190 • Fax: +420 469 625 191
www.protronix.eu
identifikace osoby mající
zmocnění k podpisu za výrobce

